



RAPPORT DE MAINTENANCE ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **MSIOUVILLE**
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2406-013557**

MAIRIE DE SIOUVILLE HAGUE
SIOUVILLE HAGUE
1 pl Général de Gaulle

Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **OUI**

Nom Technicien: **Tony SEGOUIN**
Téléphone : **06 70 37 17 15**

50340 SIOUVILLE HAGUE
Tel: 02 33 87 60 00

Début Controle: **11/10/2024 10:57:15**
Fin Controle: **11/10/2024 10:57:15**

Signataire : **MR DUCHEMIN**

N° Ordre et Client	Descriptif Général					V	Résultat	Informations Détaillées						Observations Technicien
	Désignation	Marque	Référence	Emplacement	Lieu d'Alimentation		Autonomie d'une heure Hors Secteur et/ou Bon Fonctionnement	SA	ST	EV	AM	Flux Lumineux	ET	
1	BAES / BAEH	URA	111248	Entrée hall	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
2	BAES / BAEH	URA	111248	Circulation hall	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
3	BAES / BAEH	URA	111248	Circulation hall	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
4	BAES / BAEH	URA	111248	Circulation salon	Armoire principale	x	Non Satisfaisant	x		x		45		
5	BAES / BAEH	URA	111248	sortie salon	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
6	BAES / BAEH	URA	111248	circulation gauche	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
7	BAES / BAEH	URA	111248	circulation gauche	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
8	BAES / BAEH	URA	111248	circulation droite	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
9	BAES / BAEH	URA	111248	circulation droite	Armoire principale	x	Non Satisfaisant	x		x		45		
10	BAES / BAEH	URA	111248	circulation droite	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		45		
11	Télécommande de Locaux Sommeil	URA	140012	Entrée hall	Armoire principale	x	Satisfaisant	x		x		0		

LEGENDE : V=Vérifié / SA=SATI / ST=Standard / EV=Evacuation / AM=Ambiance / ET=Etanche / GR=Grille



RAPPORT DE MAINTENANCE ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **MSIOUVILLE**
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2406-013557**

MAIRIE DE SIOUVILLE HAGUE
SIOUVILLE HAGUE
1 pl Général de Gaulle

Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **OUI**

Nom Technicien: **Tony SEGOUIN**
Téléphone : **06 70 37 17 15**

50340 SIOUVILLE HAGUE
Tel: 02 33 87 60 00

Début Controle: **11/10/2024 10:57:15**
Fin Controle: **11/10/2024 10:57:15**

Signataire : **MR DUCHEMIN**

Synthèse du Parc

TYPE	MARQUE	REF	ETAT	EV	AM	ET	Date MES			
							2019	2022	Total	
BAES / BAEH	URA	111248	Non-Satisfaisant	x			2		2	
			Satisfaisant	x			1	7	8	
Télécommande de Locaux Sommeil	URA	140012	Satisfaisant	x			1		1	
Total							1	3	7	11



RAPPORT DE MAINTENANCE ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **MSIOUVILLE**

No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**

Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2406-013557**

Nom Technicien: **Tony SEGOUIN**

Téléphone : **06 70 37 17 15**

MAIRIE DE SIOUVILLE HAGUE

SIOUVILLE HAGUE

1 pl Général de Gaulle

Registre signé: **OUI**

Devis à réaliser: **OUI**

Début Controle: **11/10/2024 10:57:15**

Fin Controle: **11/10/2024 10:57:15**

50340 SIOUVILLE HAGUE

Tel: 02 33 87 60 00

Signataire : **MR DUCHEMIN**

Commentaires sur Intervention

PREVOIR LE REMPLACEMENT DES BAES/BAEH 4 ET 9

Le client est informé que la Périodicité de la vérification est Annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des Professionnels dûment qualifiés (Titulaires du BEP (ou CAP) BAC Professionnel en Electrotechnique).

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissements.

Ainsi que des Contrôles et Tests de fonctionnements (asservissement Télécommande(s), Conformité du Zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les Observations de nos Techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installations.

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des Bureaux de Contrôles Agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normale est mise intentionnellement hors tension (art. EC 14.2).

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies à l'article EC 14.3 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

