



Service de validation et maintenance
d'installations de **RIA/PIA**
(Référentiel J5/F5) certificat
N°139/15/J5.F5

RAPPORT DE MAINTENANCE RIA-PIA

Code Client: **MSIOUVILLE**
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2406-013558**

MAIRIE DE SIOUVILLE HAGUE SIOUVILLE
HAGUE
1 pl Général de Gaulle

R5 APSAD:

Nom Technicien: **Tony SEGOUIN**
Téléphone : **06 70 37 17 15**

Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **NON**

Début Controle: **11/10/2024**
Fin Controle: **11/10/2024**

50340 SIOUVILLE HAGUE
Tel: 02 33 87 60 00

Signataire: **MR DUCHEMIN**

N° Ordre et Client	Désignation	Précision	Marque	Emplacement	Année	DN	Longueur Tuyau	DEF	F/TP	RD	Présence Nanometre	Vérifié	Débit d'eau régulier et suffisant	Pression Dynamique	Etat Général	Observations Technicien
1	RIA		MAT INCENDIE	PLACARD ENTREE		20					x	x	Conforme	2	Conforme	5 BAR statique

LEGENDE: RIA = Robinet d'incendie armé / PIA = Poste incendie additivé / DN = diamètre nominal
DEF = RIA le plus défavorisé / F = Fixe / TP = Tournant pivotant / RD = Robinet diffuseur

Commentaires sur Intervention

Signature du Client

Signature du Technicien

Le client est informé que la Périodicité de la vérification est Annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des Professionnels dûment qualifiés (Titulaires du CAP d'Agent Vérificateur des Appareils Extincteurs et RIA)
Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance des Postes de Robinet (R I A), ainsi que le contrôle de la conformité de l'installation en fonction de la Règlementation Applicable à votre (vos) établissements.
Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.
Les Observations du Technicien ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installations.