RAPPORT DE MAINTENANCE PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

MAIRIE DE SIOUVILLE HAGUE SIOUVILLE HAGUE
1 pl Général de Gaulle

50340 SIOUVILLE HAGUE
Tel: 02 33 87 60 00

Type de Controle: **Vérification Pédiodique**
Périodicité: **Annuelle**

R7 APSAD:
Règlement ERP: **OUI**
Code du Travail:
Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **OUI**

Rapport No: **2406-013556**

Nom Technicien: **Tony SEGOUIN**
Téléphone : **06 70 37 17 15**

Début Controle: **11/10/2024 11:10:18**
Fin Controle: **11/10/2024 11:10:18**

Signataire : **MR DUCHEMIN**

Code Client: **MSIOUVILLE**
No. de Contrat:

S.S.I de Catégorie: **A**
Equipement d'alarme de Type: **1**

Etat du Système à notre Arrivée: En veille sous Tension

No. Ordre	Désignation	Marque	Précision Matériel	Référence ou Type	A/C	SDI	SMSI	DAS	Arret Technique	Qté	Vér.	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	ECS	SIEMENS	TYPE 1	SINTESO						1	x	**Satisfaisant**	
2	Déclencheur Manuel	SIEMENS	ISSUE SECOUR	FDM 225 RP						6	x	**Satisfaisant**	
3	Détecteur Optique de Fumée	SIEMENS	CIRCULATION	FDO 221						12	x	**Satisfaisant**	
4	Détecteur Thermovelocimétrique	SIEMENS	CUISINE	FST 221						1	x	**Satisfaisant**	
5	Indicateur d'action	SIEMENS	COMBLE/LOCAL RANGEMENT							2	x	**Satisfaisant**	
6	Diffuseur Sonore	SIEMENS	CIRCULATION	DIF 24						6	x	**Satisfaisant**	
7	Transmetteur téléphonique		TEL	TTV5						1	x	**Satisfaisant**	

RAPPORT DE MAINTENANCE PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

8	Batteries	YUASA	SDI	12V12AH						2	x	**Satisfaisant**	PREVOIR REMPLACEMENT
10	AES	CERBERUS	UGA	24-3B						1	x	**Satisfaisant**	
11	Batteries AES	SUNLIGHT	AES	12V12AH						2	x	**Satisfaisant**	PREVOIR REMPLACEMENT
12	Télécommande BAES/BAEH	URA	BAES							1	x	**Satisfaisant**	

Légende: ECS= équipement de contrôle et de signalisation / TS= tableau de signalisation / TRE=tableau répétiteur d'exploitati on / TRC= tableau répétiteur de confort / AES=Alimentation Electrique de Sécurité / PCF=porte coupe feu / CCF= clapet coupe -feu / BAES= Bloc Autonome d'éclairage de sécurité / BAEH=Bloc autonome d'eclairage d'habitation / BAAS=Bloc Autonome d'alarme Sonore / CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie / SDI= Système de détection incendie / DAS= Dispositif Actionné de sécurité / A = adressable / C= Conventi onnel / S= Satisfaisant / NS= Non satisfaisant / NVE= Non vérifié en exploitation

Synthèse de la Maintenance	Oui
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition	
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x
Personnes formées à l'exploitation du SSI	
A l'issue de l'intervention, SSI en parfait état de fonctionnement	x

Observations ou Prescription Générales
BON FONCTIONNEMENT PREVOIR REMPLACEMENT DES BATTERIES (4 ANS)

Etat du Système à notre Départ: En veille sous Tension

RAPPORT DE MAINTENANCE PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE	CADRE CLIENT
Date: 11/10/2024 11:10:18 Intervenant : SEGOUIN Tony 	Date: 11/10/2024 11:10:18 Nom et Qualité: MR DUCHEMIN